



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у  
Вінницькій області  
(назва установи)  
21100, м.Вінниця, вул.Маліновського, 11  
(місцезнаходження)  
(0432) 56-22-78, ф. 35-51-63

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Головний державний санітарний лікар  
Вінницької області  
(посада)  
Сорошан О.П.  
(прізвище, ім'я, по-батькові)  
(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.12.2015р.

№ 05.03.02-04/56532

Труби зі структурованого поліетилену (РЕХ) ДСТУ Б.В.2.7-143:2007 "Труби зі структурованого поліетилену для холодного, гарячого водопостачання та опалення . ТУ"  
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 22.21.21-55.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

труби для холодного і гарячого водопостачання та опалення.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Валром Україна", Україна, 23320, Вінницька обл., Тиврівський р-н., смт.Сутиски, вул.Вінницька, буд.49 , тел.: -, код ЄДРПОУ: 33731431

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Валром Україна", Україна, 23320, Вінницька обл., Тиврівський р-н., смт.Сутиски, вул.Вінницька, буд.49 , тел.: -, код ЄДРПОУ: 33731431

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:  
По показниках безпеки об'єкт експертизи відповідає вимогам «Инструкции по санитарно-химическом исследовании изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении водном хозяйстве» №4259-87. Органолептика- 2 бали, міграція токсичних речовин в модельне середовище (мг/дм<sup>3</sup>): формальдегід-0,05, ацетон-2,0, ізопропанол-<0,25, етилацетат-0,2,бутанол -0,1, метанол-3,0,цинк-5,0,свинець-0,03,кадмій-0,001,мідь-1,0,кобальт-0,1,хром-0,05.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись вимог висновку.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби зі структурованого поліетилену (РЕХ) ДСТУ Б.В.2.7-143:2007 "Труби зі структурованого поліетилену для холодного, гарячого водопостачання та опалення . ТУ", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)